

Technische Werke Naumburg GmbH (TWN)

Energiestrukturdaten - Kennzahlen Stand 31.12.2018

Entsprechend § 17 Abs. 2 StromNZV

Nr. 1	Jahreshöchstlast	kW	Zeitpunkt des Auftretens
	Mittelspannung	14.757	28.02.2018 - 18:15 Uhr

Nr. 2	Netzverluste		4.316.044 kWh
--------------	---------------------	--	---------------

Nr. 5	Höchstentnahmelast	kW	Zeitpunkt des Auftretens
		12.974	19.11.2018 - 17:15 Uhr
	& Bezug aus der vorgelagerten Netzebene		35.478.353 kWh

Nr. 6	Summe aller Einspeisungen		
	Mittelspannung		47.572.679 kWh
	Mittelspannung / Niederspannung		0 kWh
	Niederspannung		3.037.807 kWh