

Technische Werke Naumburg GmbH (TWN)

Energiestrukturdaten - Kennzahlen Stand 31.12.2020

Entsprechend § 17 Abs. 2 StromNZV

Nr. 1	Jahreshöchstlast	kW	Zeitpunkt des Auftretens
	Mittelspannung	13.621	28.01.2020 - 18:00 Uhr

Nr. 2	Netzverluste		4.042.875 kWh
--------------	---------------------	--	---------------

Nr. 5	Höchstentnahmelast	kW	Zeitpunkt des Auftretens
		12.166	03.01.2020 - 11:15 Uhr
	& Bezug aus der vorgelagerten Netzebene		29.636.123 kWh

Nr. 6	Summe aller Einspeisungen		
	Mittelspannung		51.689.908 kWh
	Mittelspannung / Niederspannung		0 kWh
	Niederspannung		3.622.725 kWh